

RESUMEN DISCONFORMIDADES DE CALIDAD Y CANTIDAD 2012

III CUATRIMESTRE-2012

CANTIDAD

CODIGO RECOPE	ESTACION DE SERVICIO	PROVINCIA	CANTON	NOMBRE REPRESENTANTE	FECHA	RESULTADO
300333	COOPETAXI R.L.	SAN JOSÉ	TIBAS	JOSE DAVID BOLAÑOS VEGA	26-oct-12	Surtidor N°5 gasolina regular suministró -155 mL en aforador volumétrico de 20 Litros, mientras la norma establece máximo 100 mL
300444	DELTA PUNTARENAS	PUNTARENAS	CENTRAL	MAURICIO BARZUNA CASTRO	16-oct-12	Surtidor N°10 gasolina regular suministró -173 mL en aforador volumétrico de 20 Litros, mientras la norma establece máximo 100 mL
300633	ZURQUI S.A.	HEREDIA	SAN ISIDRO	FEDERICO CASTRO CHINCHILLA	22-oct-12	Surtidor N°15 gasolina superior suministró -160 mL en aforador volumétrico de 20 Litros, mientras la norma establece máximo 100 mL
300870	SERVICENTRO SAN LUIS (SERVICENTRO ALAJUELITA)	SAN JOSÉ	ALAJUELITA	OLMÁN ORDÓÑEZ	02-nov-12	Surtidor N° 6 gasolina superior suministró -200 mL en aforador volumétrico de 20 Litros, mientras la norma establece máximo 100 mL
300686	SERVICENTRO LA PALMA S.A.	PUNTARENAS	GOLFITO	RICARDO ENRIQUE SOLIS RETANA	11-oct-12	Surtidor N°21 gasolina regular suministró -123 mL en aforador volumétrico de 20 Litros, mientras la norma establece máximo 100 mL
300434	COOPEAGRI R.L.	SAN JOSÉ	PEREZ ZELEDÓN	VICTOR CARRANZA	13-sep-12	Surtidor N°34 diesel suministró -115 mL en aforador volumétrico de 20 Litros, mientras la norma establece máximo 100 mL.
300416	SERVICENTRO OROSI S.A.	CARTAGO	PARAISO	DENIS QUIROS SOLANO	06-dic-12	Surtidor N°6 Gasolina Regular con -120 mL en 20 L de producto para la venta, mientras la norma establece 100 mL como máximo
300326	COOPEATENAS R.L.	ALAJUELA	ATENAS	JUAN CARLOS ALVAREZ ULATE	26-nov-12	Surtidor N° 14 de Diesel con - 182 mL en 20 Litros de producto vendido, mientras que la norma establece un máximo de 100 mL
300303	SAN RAFAEL DE HEREDIA S.A.	HEREDIA	SAN RAFAEL	ALONZO ARISTIZABAL GOMEZ	27-nov-12	Surtidor N°23 de Gasolina Superior, suministró -125 mL en 20 L de producto vendido, mientras que la norma establece 100 mL como máximo.
300581	SAN PEDRO - EL MANANTIAL	SAN JOSÉ	MONTES DE OCA	ACHILLE ARMENTO SARLI	22-nov-12	Surtidor N°1 de Gasolina Regular con -130 mL en 20 L de producto vendido, mientras que la norma establece 100 mL como máximo.
300870	SERVICENTRO ALAJUELITA	SAN JOSÉ	ALAJUELITA	OLMAN ORDÓÑEZ	22-nov-12	Surtidor N° 16 de Gasolina Regular con -190 mL en 20 L de producto vendido, mientras la norma establece máximo 100 mL

CALIDAD

CODIGO RECOPE	ESTACION DE SERVICIO	PROVINCIA	CANTON	NOMBRE REPRESENTANTE	FECHA	RESULTADO
300576	BOMBA OROTINA	ALAJUELA	OROTINA	INGRID HERNÁNDEZ GARITA	09-oct-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 50 +/- 1°C mientras la norma establece mínimo 52 ° C
300391	SERVICENTRO EL CARMEN	HEREDIA	CENTRAL	CARLOS VALLEJO FUENTES	22-oct-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 40 +/- 1°C mientras la norma establece mínimo 52 ° C
300590	SERVICENTRO NUEVO ARENAL	GUANACASTE	TILARÁN	EDGAR CONEJO ARTAVIA	17-oct-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 43 +/- 1°C mientras la norma establece mínimo 52 ° C
300664	SERVICENTRO NANDAYURE N° 2 S.A.	GUANACASTE	NANDAYURE	MARCO VINICIO MAYORGA	23-oct-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 50 +/- 1°C mientras la norma establece mínimo 52 ° C
300654	CORPORACIÓN JEFA H.C. S.A. (ESTACIÓN LA FORTUNA)	ALAJUELA	SAN CARLOS	JEFFREY HIDALGO CORRALES	19-sep-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 50 +/- 1°C mientras la norma establece mínimo 52 ° C
300880	SERVICENTRO NOSARA.A.	GUANACASTE	NICOYA	ALLAN BARRANTES VENEGAS	01-oct-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 40 +/- 1°C mientras la norma establece mínimo 52 ° C
300498	PLAYA NARANJO	PUNTARENAS	PRIMERO	MARCOS ESPINOZA	01-oct-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 40 +/- 1°C mientras la norma establece mínimo 52 ° C
<p>Nota: Resta un caso en valoración presentado al cierre del 2012, en análisis por temperatura del punto final de la curva de destilación en la gasolina superior.</p>						